



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**

Вильевская ул., д. 6, г. Пермь, 614094, Телефон: (342) 227-09-69, Факс: (342) 227-09-66
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http://www.zural.gosnadzor.ru

г. Новотроицк
(место составления акта)

22 ноября 2017 г. 09 ч. 00 мин.
(дата и время составления акта)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 34-1653-565
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 1653-рп от 09 октября 2017 г. в период с 20 ноября 2017 г. по 22 ноября 2017 г.

Филь Виктором Викторовичем, главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора
(Ф.И.О., должность, лица, проводившего проверку, наименование отдела)

в присутствии: Коростелевой Н.В. заведующего, Диденковой С.В. завхоза

(Ф.И.О., должность, документ (доверенность, приказ), подтверждающий полномочия лица, присутствовавшего при проверке)

проведена плановая выездная проверка МДОАУ «Детский сад № 35» г. Новотроицка, Российская Федерация, 462360, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Гагарина, 10А

(наименование проверяемого юридического лица или предпринимателя и его местонахождение)

По результатам проверки составлен Акт проверки № 34-1653-885 от 22 ноября 2017 г.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ № 401 от 30.07.2004 г., Положением о Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утвержденным приказом Ростехнадзора № 782 от 27.12.2012 г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании вышеизложенного МДОАУ «Детский сад № 35 г. Новотроицка» **предписывается** устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1	Ответственным за электрохозяйство МДОАУ «Детский сад № 35» приказом №102 от 05.08.2016 г. назначен работник не из числа руководителей и специалистов (электромонтер).	"Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (далее ПТЭЭП) п. 1.2.2, п. 1.2.3	01.03.2018

